


Sist. Nr.	Apkalpojamo telpu nosaukums	VENTILATORS					GAISA SILDĪTĀJS (DZESĒTĀJS)					GAISA FILTRŠ		
		Tips	Apzīmējums	L, m ³ /st.	P, Pa	Jauda, W	Tips	Apzīmējums	Uzstād.temper., °C		Jauda, kW	Apzīmējums	Skaitis	P, Pa
									no	līdz				
PN1	Metālapstrādes darbnīca Frēzēšanas darbnīca Atslēdznieku darbnīca	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit S30R"	1400	240	—	EL.	—	-20.7	+20.0	13.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit S30R"	1600	230	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN2	Virpotava	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit S20R"	1100	180	—	EL.	—	-20.7	+20.0	9.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit S20R"	1250	200	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN3	Mērīšanas laboratorija Virpošanas tehn. kabinets Kabinets	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit S20R"	1200	280	—	EL.	—	-20.7	+20.0	9.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit S20R"	1200	210	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN4	Atslēdznieku darbnīca	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit S20P2"	1000	200	—	EL.	—	-20.7	+20.0	8.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit S20P2"	1100	230	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN5	Kafejnīca	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit S20P2"	1150	170	—	EL.	—	-20.7	+20.0	8.5	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit S20P2"	1150	210	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN6	Metinātāju darbnīca jaunā un vecā	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit L30X"	2700	420	—	EL.	—	-20.7	+20.0	19.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit L30X"	2700	340	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
PN7	Ģerbtuve, WC	Ventilācijas agregāts "Flexit" ar plāksņu siltummaini, centrālās ventilatoriem, filtriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, el. kalorifieru un Flex-control.												
	Pieplūde:	c/b	"Flexit L30X"	2165	350	—	EL.	—	-20.7	+25.0	17.0	class EU5	1	—
	Nosūce:	c/b	"Flexit L30X"	2165	300	—	—	—	—	—	—	class EU5	1	—
N8	Kafejnīca (Virtuve)	kan.vent.	CK160C	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N9	Virpotava	kan.vent.	CK160C	250	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pasūtītāja:					RĪGAS 3.ARODSKOLA					Pasūtītāja				
										AVK-10/10PR				
Proj. vad.	R.Bretšneiders				Objekts	Rīgas 3.aroarskolas rekonstrukcija Rīgā, Dzīnavu ielā 117. Ventilācija. Iekārtu tīkl.				Stadija	Lapa	Lapu skaits		
AVK d. vad.	Z.Savicka			10.2010.						TP	AVK-2	11		
Izstrādāja	Z.Savicka			10.2010.										
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R					Lapas nosaukums					 SIA ELPRO Tel./fakss: +37167224801 Mob. tel. +37129205104 mailto:elpro.lv www.elpro.lv				
					Ventilācijas sistēmu raksturojums.									

 **SIA ELPRO**
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv