


# Siltumapgāde Pagrabstāva plāns

- PIEZĪMES**
1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventīļi.
  2. Montējot cauruļvadus ievērot minimālo kritumu i=2mm uz iztukšošanas pusi.
  3. Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
  4. Radiatoru pieslēgumi - Ø15x1.2 mm.
  5. Caurulēm, šķērsojot ugunsdrošās konstrukcijas jāuzliek:  
- ugunsdrošās mastika HILTI CP601S metāla caurļvadiem.
  6. Gari horizontālie caurļvadu posmi ar paškompensāciju.

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola				Pasūtījuma Nr.:		Rasējuma marķis: AVK/A		Arhīva reģ. Nr.:	
Projektiģis: I.Stebakovs		Paraksts:	Projektiģis:	Paraksts:	Būvprojekta vad.ģ:	Paraksts:	Datums: 31.01.2011	Fails:	Mēroģis: 1:100
 SIA "EVA-ES" Baltā iela 27, Rīga, LV-1055, Latvija Tālrunis: +371 29219259					Būvdobjekts: Rīgas 3. arodskola Rīga, Dzīnmavu 117				
					Rasējuma nosaukums: Siltumapgāde, Pagrabstāva plāns				
					Standģģis: TP		Rasģģuma Nr.: AVK/A-2		