

Siltumapgāde
4.stāva plāns

- PIEZĪMES**
- 1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventīļi.
 - 2. Montējot cauruļvadus ievērot minimālo kritumu i=2mm uz iztukšošanas pusi.
 - 3. Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
 - 4. Radiatoru pieslēgumi - Ø15x1.2 mm.
 - 5. Caurulēm, šķērsojot ugunsdrošās konstrukcijas jāuzliek:
- ugunsdrošās mastika HILTI CP601S metāla caurļvadiem.
 - 6. Gari horizontālie caurļvadu posmi ar paškompensāciju.

4. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpuss 001		
27.; 28.	Aktu zāle	184,5
	Kāpnes	26,4
	KOPĀ:	210,9

Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola				Pasūtījuma Nr.:		Rasījuma marka: AVK/A		Arhīva reģ. Nr.:	
Projekts:	Paraksts:	Projekts:	Paraksts:	Būvprojekta vad.:	Paraksts:	Datums:	Fab:	Mērogs:	
I.Stebakovs						31.01.2011		1:100	
Būvobjekts: Rīgas 3. arodskola Rīga, Dzīnavu 117						Rasījuma nosaukums: Siltumapgāde. 4.stāva plāns		Stads:	Rasījuma Nr.:
SIA "EVA-ES" Balti iela 27, Rīga, LV-1055, Latvija Tālrunis: +371 29219259						TP		AVK/A-6	